

TECHNISCHE VRAGEN

BLADEL TRANSPARANT INZAKE CONTACTMOMENTEN KORFBAL BLADEL OVER GEBREKEN

VRAGEN: 20-09-2023

ANTWOORDEN: 24-10-2023

VRAAG

Is er een lijst van het aantal contactmomenten met de korfbalvereniging in Bladel in de afgelopen 5 jaar? Indien mogelijk met de datum van het contactmoment + wat er op dat moment niet in orde was + eventuele reparatiekosten.

ANTWOORDEN: 09-10-2023

Uiteraard begrijpen we dat u met bovenstaande vraag inzage wenst te verkrijgen in de mate waarin er de afgelopen 5 jaar door de korfbalvereniging aan de bel is getrokken, wat daarmee concreet is gedaan en welke kosten daarmee gemoeid zijn geweest.

Wij zijn echter van mening dat enkel een opsomming van contactmomenten en cijfers u, zonder nadere duiding, niet het gewenste inzicht verschaffen. Bovendien is zo'n lijst momenteel lastig op te stellen, vanwege het vertrek van beide gebouwbeheerders die hier de afgelopen periode mee bezig zijn geweest.

Wij zijn zo vrij u de maatregelen te schetsen die de afgelopen periode zijn doorgevoerd om de huisvesting van korfbal (en handbal) te verbeteren (o.a. om de daarmee gepaard gaande energiekosten te verlagen).

Afgelopen jaar zijn de volgende maatregelen getroffen:

Alle binnendeuren vervangen door HPL-deuren.

Qua verduurzaming:

- Zonnepanelen;
- Daken deels (2 van de 3 gebouwen) vervangen en na-geïsoleerd;
- Led verlichting en sensoren;
- Zonneboiler (korfbal);
- 2 nieuwe c.v.-ketels.

Van gemeentewege (gebouwbeheer) is daarnaast opgemerkt dat korfbal Bladel de locatie niet (meer) correct gebruikt (o.a. niet de juiste maatregelen treft om het onderkomen winterklaar maken). Dat was er mede de oorzaak van dat het gasverbruik op deze locatie (enorm) was toegenomen. Hoewel er cosmetisch nog het nodige winnen valt, zou de accommodatie zelf voorlopig technisch voldoende op orde moeten zijn. Het onderkomen loopt vooruit op andere gemeentelijke gebouwen voor wat betreft verduurzaming (het onderkomen is o.a. inmiddels voorzien van LED-verlichting / sensoren / zonnepanelen / na-isolatie op de daken / kozijnen met isolatieglas, er is een zonneboiler geplaatst en 2 oude ketels en een boiler zijn vervangen).

Daarnaast lift men al jaren mee op het energiecontract van gemeente Bladel, waardoor men geen last heeft gehad van enorme prijsstijgingen, maar juist heeft kunnen profiteren van hele lage energieprijzen.

Desondanks blijven tekortkomingen zich periodiek openbaren. Zo werden gebruikers onlangs onaangenaam verrast door een storing aan de warmwatervoorziening. In reactie daarop zijn direct passende maatregelen getroffen om ook dit onderdeel van het onderkomen geschikt te houden om de periode tot aan nieuwbouw te overbruggen.

Neemt niet weg dat een instructie over hoe de locatie juist te gebruiken en daar naar handelen (o.a. het juist achterlaten bij langdurig geen gebruik / tijdens de winterperiode) de vereniging een behoorlijk voordeel in vergelijk met de afgelopen periode zou kunnen opleveren (lager gasverbruik / lagere energie-kosten).